


Husets energianvändning



Energideklaration för Bergkristallsgatan 20, Västra Frölunda.

- Detta hus använder 166 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².
Liknande hus 126–155 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-11-21 av:

Hans Nilson, Riksbyggen Ekonomisk Förening